


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000111774190 Дата « 15 » __08__ 2024__ года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 183 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 04 » 09.2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000111219102 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 «Веснушки» ИНН 8602003356, ОГРН 1038600504227

Места осуществления деятельности:

1.628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 1/3

2. 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 84

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №92 «Веснушка» (далее по тексту - МБДОУ №92 «Веснушка») расположен по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 84.

1. На момент проведения обследования в тамбуре, в коридоре, в гладильной обнаружены дефекты стен в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. Игровая зона не включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Количество площадок – 4. Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (5 групповых ячеек), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

3. В групповой ячейке «Заюшка» (от 3 до 4 лет) обнаружены дефекты стен в виде трещин в раздевалке и в игровой. Также в игровой имеются следы течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. В групповой ячейке «Лесовичок» (от 2 до 3 лет) обнаружены дефекты стен в виде следов течи на потолке, в санузле – дефекты стен и потолка в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

5. В групповых ячейках «Лесовичок» (возраст 2-3 года, фактически – 2,3 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Заюшка» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,9 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Солнышко» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,8 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

6. Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании «Куры сырые», «Томатная паста/масло подсолнечное», что **нарушает требования** подп. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. В горячем цехе на потолке обнаружено отхождение потолочные панелей, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8. На момент проведения обследования над моечной ванной и двумя двухсекционными раковинами в моечной зоне отсутствуют локальные вытяжные системы, что **не соответствует требованиям** подп. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

2) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №92 «Веснушка» (МБДОУ №92 «Веснушка») расположен по адресу: 628400, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 1/3.

1. Игровая зона не включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Количество площадок – 12. Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (13 групповых ячеек), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

2. Во всех санузлах при групповых ячейках отсутствуют раковины для мытья рук персонала, что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

3. В групповой ячейке «Рябинка» (от 3 до 4 лет) обнаружены дефекты потолка в раздевалке и игровой в виде трещин, в санузле – следы течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. В групповой ячейке «Клубничка» (от 6 до 7 лет) обнаружены дефекты потолка в виде трещин в раздевалке, игровой, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

5. В групповой ячейке «Купавка» (от 2 до 3 лет) обнаружены дефекты пола в игровой в виде расхождения стыков линолеума и наличие следов течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Также имеются дефекты стен и потолка в виде трещин в буфете, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

6. В групповой ячейке «Ягодка» (от 4 до 5 лет) присутствуют дефекты стен в игровой в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

7. В центральном холе обнаружены дефекты стен и потолка в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

8. В прачечной обнаружены дефекты потолка в виде трещин и отслоения краски, также на стенах присутствуют дефекты в виде следов течи из-за протекания канализационной трубы, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

9. Над двухсекционной мойкой в помещении стирки белья отсутствует локальная вытяжная система, что **не соответствует требованиям** подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

10. В групповых ячейках «Ягодка» (возраст 4-5 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Сказка» (возраст 6-7 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Дымка» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Теремок» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Купавка» (возраст 2-3 лет, фактически – 1,5 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Капелька» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Зайчата» (возраст 2-3 лет, фактически – 1,8 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Солнышко» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,5 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Полянка» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Рябинка» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Клубничка» (возраст 6-7 лет, фактически – 1,3 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Брусничка» (возраст 4-5 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Цыплята» (возраст 1,5-2 лет, фактически – 1,7 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

10. В спортивном зале на потолке обнаружены дефекты в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В коридоре рядом со входом в прачечную обнаружены дефекты потолка в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

11. В зоне загрузки на пищеблоке обнаружены дефекты потолка в виде трещин и отслоения краски, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. На складе сыпучей продукции не работает холодильник для скоропортящейся продукции, что **не соответствует требованиям** подп. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

13. На момент проведения обследования пакет с разделкой свинины на отрубы хранился в морозильной камере, которая была отключена от сети. Также внутри морозильной камеры отсутствовал термометр - оценить фактическую температуру хранения не предоставляется возможным, что **не соответствует требованиям** подп. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Следовательно, не соблюдается температурный режим хранения пищевой продукции, указанной производителем: температура хранения разделки свинины на отрубы (не выше -18°C), что **не соответствует требованиям** п. 7, статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

14. Отсутствуют локальные вытяжные системы над двухсекционными раковинами в зонах первичной и вторичной обработки овощей, в моечной над двухсекционной раковиной и ванной, что **не соответствует требованиям** подп. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

15. Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании: «Ягоды и свинина», «Томатная паста/масло растительное», «Масло сливочное», «Суточные пробы», «Скоропортящиеся молочные продукты», что **нарушает требования** подп. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

16. На территории хозяйственной зоны МБДОУ №92 «Веснушка» располагается здание, предназначенное для хранения овощной и консервированной продукции (подлежит сносу согласно постановлению №3725 от 28.07.2023 г.). На момент проведения обследования полы, стены и потолок имеют множественные дефекты в виде отслоения краски и трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На момент проведения обследования в тамбуре, в коридоре, в гладильной обнаружены дефекты стен в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

2. Игровая зона не включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Количество площадок – 4. Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (5 групповых ячеек), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

3. В групповой ячейке «Заюшка» (от 3 до 4 лет) обнаружены дефекты стен в виде трещин в раздевалке и в игровой. Также в игровой имеются следы течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

4. В групповой ячейке «Лесовичок» (от 2 до 3 лет) обнаружены дефекты стен в виде следов течи на потолке, в санузле – дефекты стен и потолка в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

5. В групповых ячейках «Лесовичок» (возраст 2-3 года, фактически – 2,3 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Заюшка» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,9 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Солнышко» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,8 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

6. Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании «Куры сырые», «Томатная паста/масло подсолнечное», что **нарушает требования** подп. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 13.09.2024 года

7. В горячем цехе на потолке обнаружено отхождение потолочные панели, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

8. На момент проведения обследования над моечной ванной и двумя двухсекционными раковинами в моечной зоне отсутствуют локальные вытяжные системы, что **не соответствует требованиям** подп. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

1. Игровая зона не включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Количество площадок – 12. Количество игровых площадок не соответствует количеству групп (13 групповых ячеек), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

2. Во всех санузлах при групповых ячейках отсутствуют раковины для мытья рук персонала, что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

3. В групповой ячейке «Рябинка» (от 3 до 4 лет) обнаружены дефекты потолка в раздевалке и игровой в виде трещин, в санузле – следы течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

4. В групповой ячейке «Клубничка» (от 6 до 7 лет) обнаружены дефекты потолка в виде трещин в раздевалке, игровой, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

5. В групповой ячейке «Купавка» (от 2 до 3 лет) обнаружены дефекты пола в игровой в виде расхождения стыков линолеума и наличие следов течи на потолке, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

Также имеются дефекты стен и потолка в виде трещин в буфете, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

6. В групповой ячейке «Ягодка» (от 4 до 5 лет) присутствуют дефекты стен в игровой в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

7. В центральном холе обнаружены дефекты стен и потолка в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

8. В прачечной обнаружены дефекты потолка в виде трещин и отслоения краски, также на стенах присутствуют дефекты в виде следов течи из-за протекания канализационной трубы, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

9. Над двухсекционной мойкой в помещении стирки белья отсутствует локальная вытяжная система, что **не соответствует требованиям** подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

10. В групповых ячейках «Ягодка» (возраст 4-5 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Сказка» (возраст 6-7 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Дымка» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Теремок» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Купавка» (возраст 2-3 лет, фактически – 1,5 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Капелька» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Зайчата» (возраст 2-3 лет, фактически – 1,8 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), «Солнышко» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,5 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Полянка» (возраст 5-6 лет, фактически – 1,2 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Рябинка» (возраст 3-4 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Клубничка» (возраст 6-7 лет, фактически – 1,3 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Брусничка» (возраст 4-5 лет, фактически – 1,4 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,0 кв.м.), «Цыплята» (возраст 1,5-2 лет, фактически – 1,7 кв.м. на одного ребенка, норматив - не менее 2,5 кв.м.), что **не соответствует требованиям** подп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

11. В спортивном зале на потолке обнаружены дефекты в виде трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

В коридоре рядом со входом в прачечную обнаружены дефекты потолка в виде следов течи, что **не соответствует требованиям** подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

12. В зоне загрузки на пищеблоке обнаружены дефекты потолка в виде трещин и отслоения краски, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

13. На складе сыпучей продукции не работает холодильник для скоропортящейся продукции, что **не соответствует требованиям** подп. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 13.09.2024 года

14. На момент проведения обследования пакет с разделкой свинины на отрубы хранился в морозильной камере, которая была отключена от сети. Также внутри морозильной камеры отсутствовал термометр - оценить фактическую температуру хранения не предоставляется возможным, что **не соответствует требованиям** подп. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

Следовательно, не соблюдается температурный режим хранения пищевой продукции, указанной производителем: температура хранения разделки свинины на отрубы (не выше -18°C), что **не соответствует требованиям** п. 7, статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

15. Отсутствуют локальные вытяжные системы над двухсекционными раковинами в зонах первичной и вторичной обработки овощей, в моечной над двухсекционной раковиной и ванной, что **не соответствует требованиям** подп. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и подп. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

16. Не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании: «Ягоды и свинина», «Томатная паста/масло растительное», «Масло сливочное», «Суточные пробы», «Скоропортящиеся молочные продукты», что **нарушает требования** подп. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

17. На территории хозяйственной зоны МБДОУ №92 «Веснушка» располагается здание, предназначенное для хранения овощной и консервированной продукции (подлежит сносу согласно постановлению №3725 от 28.07.2023 г.). На момент проведения обследования полы, стены и потолок имеют множественные дефекты в виде отслоения краски и трещин, что **не соответствует требованиям** подп. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок устранения нарушения: 30.05.2024 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92
Места осуществления деятельности:

1.628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 1/3

2. 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 84

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс __8(3462)246-077_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок до «13» 09 2024.; «30» 05 2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Хайруллина К.М.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«04» 09 2024 г.
Метеркина И.В. 
82 "Белгород" (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
